○ 水 質 検 査 結 果 一 覧 表

採水日： 平成 27 年 11 月 27 日

検査項目	単位	水質基準	浄水池	小川町配水池	豊野町配水池	松橋町配水池	宇土市配水池	大矢野町配水池	姫戸町配水池	龍ヶ岳町配水池	倉岳町配水池
			浄水								
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
ｐＨ値	—	5.8以上8.6以下	7.5(20.0℃)	7.6(20.0℃)	7.6(20.0℃)	7.6(19.0℃)	7.7(20.0℃)	7.7(20.0℃)	7.7(20.0℃)	7.6(20.0℃)	7.9(20.0℃)
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	mg/L	—	0.49	0.44	0.41	0.42	0.40	0.41	0.38	0.35	0.34
前日の天候	—	—	曇	曇	曇	曇	曇	雨	雨	雨	雨
当日の天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴
気温	℃	—	11.5	12.0	12.0	11.0	11.0	11.0	9.0	9.0	10.0
水温	℃	—	16.5	16.8	17.1	16.8	17.2	19.0	19.7	19.6	19.4

検査項目	単位	水質基準	着水井								
			原水								
大腸菌	MPN/100ml	—	49								
嫌気性芽胞菌	個/10ml	—	1								