○ 水 質 検 査 結 果 一 覧 表

採水日： 平成 27 年 5 月 19 日

検　査　項　目	単位	水 質 基 準	浄水								
			浄　水　池	小川町配水池	豊野町配水池	松橋町配水池	宇土市配水池	大矢野町配水池	姫戸町配水池	龍ヶ岳町配水池	倉岳町配水池
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
ｐＨ値	—	5.8以上8.6以下	7.4(19.0℃)	7.4(20.0℃)	7.5(20.0℃)	7.5(19.0℃)	7.5(19.0℃)	7.5(19.0℃)	7.6(19.0℃)	7.7(19.0℃)	7.7(19.0℃)
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	mg/L	—	0.57	0.45	0.41	0.41	0.37	0.45	0.37	0.31	0.31
前日の天候	—	—	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨
当日の天候	—	—	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	22.1	24.5	25.0	26.0	25.0	25.0	23.0	23.0	27.5
水温	℃	—	19.8	20.1	21.0	20.8	20.2	20.6	19.9	20.3	21.8

検　査　項　目	単位	水 質 基 準	原水								
			着　水　井								
大腸菌	MPN/100ml	—	79								
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	—	2								